



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Красносулинскому району

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 75/1/46
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Замчаловская основная общеобразовательная школа.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

инспектором ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Горбатовым Станиславом Игоревичем, в период с 14 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. «15» августа 2019 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору в отношении МБОУ Замчаловская ООШ, по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, ст. Замчаловская, ул. Пионерская, 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Замчаловская ООШ Морозук Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный водоем, предназначенный для нужд пожаротушения находится в неисправном состоянии (заполнен водой менее 30 %).	ППР в РФ п. 60.	01.06.2020	
2.	Из помещения детского сада допускается устраивать на путях эвакуации пороги.	ППР в РФ п. 36 (а).	01.06.2020	<i>исполнено</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В 2, 3 квартале 2020 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Красносулинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области

лейтенант вн. сл. Горбатов С.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» августа 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор
МБОУ Замчаловская ООШ
Морощук Т.В.



(подпись, печать)